

大連化學工業股份有限公司(大發廠)公告

主旨：本廠廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方公尺之公開說明。

說明：

1. 本廠 104 年 9 月 18 日至 20 日因高溫氧化器(E712)發生異常故障之緊急狀況，須停爐降溫進行檢查維修作業，於停爐降溫期間暫時將製程可燃氣體排至廢氣燃燒塔(A602)處理，造成當日廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方公尺。
- 2 製程可燃氣體排至廢氣燃燒塔(A602)處理期間，並無排放黑煙及污染環境之情事發生。
3. 本廠各製程依製程標準作業程序操作，製程人員定時巡視現場及廠區周界，並無洩漏或環境污染之情事。
4. 洽詢電話：07-7881165 分機 267/268。

廠長 李明沼

中 華 民 國 1 0 4 年 9 月 2 1 日