

# 大連化學工業股份有限公司麥寮廠 公告

主旨：本廠廢氣燃燒塔日處理量超過15,000立方公尺之公開說明。

說明：

1. 本廠102年4月21日M04製程(1,4-丁二醇製造程序)，因19日進行例行性維護作業時，流量計SENSOR裝設不當，造成訊號異常，使當日21：11廢氣燃燒塔P403日處理量超過15,000立方公尺。
2. Flare實際並無排放黑煙或污染環境之情事。
3. 儀電人員已於102年4月22日上午完成修復。
4. 聯絡方式：05-6812201分機332

廠長 蔡智全

中 華 民 國 1 0 2 年 4 月 2 2 日