

大連化學工業股份有限公司麥寮廠公告

主旨：本廠 101 年 6 月 20 日廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方米
公開說明。

說明：

1. 本廠 101.6.20 約 11:55 因六輕跳電導致本廠 M01~M05 製程皆跳車，製程尾氣排至廢氣燃燒塔處理，於 13:21 廢氣燃燒塔日處理量超過 15,000 立方米。
2. 製程尾氣排放至 Flare 處理並無排放黑煙或污染環境之情事。
3. 於停車期間本廠緊急發電機立即啟動，各製程依停車標準作業程序進行停車作業，製程人員全力巡視現場，並無洩漏或環境污染之情事。
4. 約 15:00 恢復供電，各製程廠開始復原開車。

廠長蔡智全

中 華 民 國 1 0 1 年 6 月 2 1 日